

Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Спарм")*

установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	<i>(тактильн о)</i>
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	<i>Ні</i>
3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	<i>Ні</i>
4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	<i>Так</i>
5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	<i>Так</i>
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	<i>Ні</i>
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	<i>Ні</i>
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	<i>Ні</i>
9) кути порогів заокруглені	<i>Ні</i>
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	<i>Ні</i>
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	<i>Так</i>

Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

- |   |            |
|---|------------|
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів   | <i>Ні</i>  |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході   | <i>Так</i> |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра  | <i>Так</i> |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |            |
| 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом   | <i>Ні</i>  |
| 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | <i>Ні</i>  |
| 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок   | <i>Так</i> |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"   | <i>Ні</i>  |
| 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором   | <i>Ні</i>  |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | <i>Ні</i>  |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | <i>Ні</i>  |

Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

- |   |            |
|---|------------|
| 8) кути порогів заокруглені   | <i>Ні</i>  |
| 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)   | <i>Ні</i>  |
| 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | <i>Ні</i>  |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю   | <i>Так</i> |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання   | <i>Ні</i>  |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом  | <i>Ні</i>  |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)   | <i>Ні</i>  |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів   | <i>Ні</i>  |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля  | <i>Ні</i>  |

Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

- |  |           |
|--|-----------|
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху   | <i>Ні</i> |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху   | <i>Ні</i> |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра   | <i>Ні</i> |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки   | <i>Ні</i> |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю   | <i>Ні</i> |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | <i>Ні</i> |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху   | <i>Ні</i> |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги   | <i>Ні</i> |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | <i>Ні</i> |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | <i>Ні</i> |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | <i>Ні</i> |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним  | <i>Ні</i> |

## Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті *Ні*

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах *Ні*

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм *Так*

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) *Так*

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку *Ні*

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху *Ні*

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра *Так*

36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра *Так*

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху *Ні*

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху *Ні*

Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

*Ні*

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA

*Ні*

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

*Ні*

Серед працюючих кількість осіб

		З них			
		пересувають ся на кріслах колісних	з порушення м зору	з порушення м слуху	мають інші порушення
Усього		0	0	0	0
з них чоловіки		0	0	0	0
з них жінки					

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		З них			
		пересувають ся на кріслах колісних	з порушення м зору	з порушення м слуху	мають інші порушення

## Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

---

Усього	0
з них чоловіки	
з них жінки	0

Підсумки об'єкт є бар'єрним

\*обов'язково для заповнення, зазначається:

**об'єкт є безбар'єрним:** людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об'єкт має часткову безбар'єрність:** людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

**об'єкт є бар'єрним:** всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта  Кіт С.П.

"08" серпня 2023 р.

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Дата проведення обстеження   | <i>08 серпня 2023 року</i>  |
| 2. | Адреса розташування об'єкта  | <i>Київ, вул. Богдана Хмельницького, 58</i>                       |
| 3. | Форма власності  | <i>Комунальна</i>   |
| 4. | Найменування послуги   | <i>Спорт</i>  |
| 5. | Особа, яка проводила обстеження  | <i>Кім Сергій Петрович, начальник структурного підрозділу</i>     |
| 6. | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | <i>тел. (044) 366-64-54<br/>E-mail: lukyanovkastart@gmail.com</i> |

<b>Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю</b>	<b>Відповідність критеріям (так або ні)</b>	<b>Примітки</b>
---	---	-----------------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

*Ні*

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

*Ні*



Загальна інформація про об'єкт

назва об'єкту: *Київський велотрек (структурний підрозділ КП "Спортивний комплекс "Старт")*

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра  | <i>Так</i>                        |
| 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра  | <i>Так</i>                        |
| 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)   | <i>Так</i>                        |
| 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом  | <i>Так</i>                        |
| 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | <i>Ні</i>                         |
| 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок   | <i>Так</i>                        |
| 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)   | <i>Ні</i>                         |
| 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю   | <i>Ні</i>                         |
| <br>2. Вхідна група:  |                                   |
| 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності   | <i>Так<br/>(візуально)<br/>Ні</i> |